

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Красноармейский филиал

АККРЕДИТОВАННЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133, т/ф 8-(86165)4-09-83, e-mail: polsess@mail.kuban.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3, т/ф 8(86146)4-09-95, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43, т/ф 8(86146)2-35-87, e-mail: himlab-slavsess@mail.ru
 353560, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 243, т/ф 8(86146)4-07-60, e-mail: slav-sess@mail.ru

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Адрес санитарно – гигиенической лаборатории:
г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 3
г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 43

Адрес бактериологической лаборатории:
ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 133

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.2111K63

Выдан: 18 сентября 2015 г., бессрочно

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач Красноармейского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
Осмоловская Т.П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

№ 6545 от 16 апреля 2021 г.

1. Заказчик: МП "ЖКХ" Красноармейского района
2. Наименование пробы (образца): Вода питьевая
3. Пробы (образцы) направлены: помощник врача-эпидемиолога Л.Г. Крупнова
4. Дата и время отбора проб (образцов): 10 ч 00 м. 08.04.2021 г.
5. Дата и время доставки проб (образцов): 12 ч. 00 м. 08.04.2021 г.
6. Цель отбора: заявление № 25/1125 от 01.04.2021 г.
7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МП "ЖКХ" Красноармейского района, ст. Полтавская, ул. Красная, 190
8. Объект, где производился отбор проб (образцов): резервуар № 1
9. Код пробы (образца): 12380ВП-1,2ДП-21
10. Тара, упаковка: стеклянная, стерильная, химически чистая.
11. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
12. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
13. Условия транспортировки: спецтранспорт, сумка-холодильник.

Лицо, ответственное за оформление протокола

Тимошаров А.В.

| Код образца (пробы): 12380ВП-1,2ДП-21 | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследования |
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | |
| Органолептические показатели | | | | |
| Запах при 20 °С, не более | 0 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Запах при 60 °С, не более | 0 | 2 | баллы | |
| Вкус и привкус, не более | 0 | 2 | баллы | |
| Цветность, не более | 1,7±0,5 | 20 | градусы | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность, не более | <1 | 2,6 | ЕМФ | ИНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 |
| Заведующая санитарно-гигиенической Лабораторией | | Инженер-лаборант | | Яковлева Ю.Н. |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | |
| Общее микробное число (ОМЧ) | 1 | ≤ 50 | КОЕ/см ³ | МУК 4.2.1018-01 |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | не обнаружено | не допускаются в 100 | см ³ | МУК 4.2.1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | не обнаружено | не допускаются в 100 | см ³ | МУК 4.2.1018-01 |
| Заведующая бактериологической лабораторией | | Врач-бактериолог | | Ступак В.В. |

Дата начала испытаний: 08.04.2021 г.

Дата окончания испытаний: 16.04.2021 г.